

FROSTSCHUTZ-ANALYSE KUNDEN- UND ANLAGE-DATEN

Zur Analyse des Frostschutzes Ihrer Anlage, bitten wir Sie, uns so genaue Angaben wie möglich zu machen.

ADRESSE KUNDE AUFTRAGGEBER Kontaktperson:..... Telefon: Fax:..... E-Mail:
ADRESSE ANLAGE Kontaktperson:..... Telefon: Fax:..... E-Mail:
BAUJAHR
ART DER ANLAGE	<input type="checkbox"/> Erdwärmesonde <input type="checkbox"/> Erdregister <input type="checkbox"/> Sonstige Anlage:

ERDWÄRMESONDE *	Anzahl Erdsonden: Stück Typ der Erdsonden: Ø 32 oder 40 mm Länge der Erdsonde: Meter
------------------------	--

BESTEHENDE FROST-SCHUTZFÜLLUNG *	Frostschutz-Typ: <input type="checkbox"/> Ethylenglykol <input type="checkbox"/> Propylenglykol Füllmenge: Liter Frostschutz: -°C Fülldatum:
BEMERKUNGEN

* Legen Sie uns falls vorhanden Kopien der technischen Angaben bei.

FROSTSCHUTZ-ANALYSE LABORBERICHT-AUSWERTUNG			
WERTE DER UNTERSUCHUNG		Ist-Wert	Soll-Wert
	Form / Farbe visuell:	
	Glykolbestimmung:	
	Gefrierschutz:	≤ -10°C
	Konzentration:	≥ 22%
	Pufferwirkung in ml HCl 0.1N:	12 - 15
	Dichte bei 20 °C:	1 - 1.15
	Nitrat:	
	Nitrit:	
BEURTEILUNG		
EMPFEHLUNG		
DATUM DER ANALYSE		